



Office Of Joint Director/Fire Officer INDORE  
INDORE Division , INDORE  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र  
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100016985/FNOC/COL/2024/0620  
आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 6, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 16-Dec-24  
आवेदक का नाम / Applicant Name : ANJAD PUBLIC HIGHER SECONDARY SCHOOL

आवेदक का पता / Applicant Address : KH NO 481/3/1 , GRAM ANJAD, DIST BARWANI, 451556 MP  
ANJAD 451566  
अनापति प्रमाण पत्र का प्रकार / Type of NOC : Fire Plan Approval  
अधिभोग का प्रकार / Type of Occupancy : Educational Building/ शैक्षणिक भवन  
ईमारत का ऊंचाई / Building Height : 7 ( मीटर में / Meter )  
भूमि / भवन का क्षेत्रफल / Plot / Building Area: 12200 ( Sq.Mtr )  
संपत्ति का पता / Property Address : KH NO 481/3/1 , GRAM ANJAD, DIST BARWANI, 451556 MP  
ANJAD NAGAR PARISHAD  
अग्नि प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित / Approved by Fire Authority :

विषय/Subject- रजिस्ट्रेशन नंबर :- 6100016985 भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल प्रमाण पत्र प्रदाय करने के संबंध में।

टिप्पणि / Remarks-

प्रति,  
ANJAD PUBLIC HIGHER SECONDARY SCHOOL,  
KH NO 481/3/1 , GRAM ANJAD,  
ANJAD NAGAR PARISHAD, DISTRICT- BARWANI (M.P.),  
विषय:- आवेदन नंबर 6100016985, ANJAD PUBLIC HIGHER SECONDARY SCHOOL, KH NO 481/3/1 , GRAM ANJAD, ANJAD  
NAGAR PARISHAD, DISTRICT- BARWANI (M.P.) के 7 मीटर ऊंचे, 12200 वर्ग.मी एरिये वाले शैक्षणिक भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल  
प्रमाण पत्र प्रदाय करने बाबत।  
आवेदन नंबर 6100016985, ANJAD PUBLIC HIGHER SECONDARY SCHOOL, KH NO 481/3/1 , GRAM ANJAD, ANJAD  
NAGAR PARISHAD, DISTRICT- BARWANI (M.P.) के 7 मीटर ऊंचे, 12200 वर्ग.मी एरिये वाले शैक्षणिक भवन हेतु फायर प्लान अप्रूवल  
प्रदाय करने आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, न्यायालय नजूल अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी(रा) राजपुर जिला बड़वानी के पत्र क्र. रा.प्र.क्रमांक 04/  
अ-20(4)/2011-12 दिनांक 02.11.2011 से जारी अनापति प्रमाण पत्र तथा तथा कार्यालय नगर परिषद् अंजड जिला बड़वानी म.प. के पत्र क्र. 696  
दिनांक 28.03.2018 द्वारा जारी भवन निर्माण अनुज्ञा की प्रति साथ ही फायर प्लान अधिकृत फायर कंसल्टेंट द्वारा बनाया गया है 53 बिंदु एवं फायर  
प्लान निकाय के यंत्री द्वारा प्रमाणित किया गया है।  
सहित समिति द्वारा प्राप्त आवेदन का परीक्षण किया गया और समिति के परीक्षण अनुसार आवेदक/स्वामी को निम्नलिखित प्रावधान एवं शर्तों का  
पालन करना आवश्यक होगा:-





Office Of Joint Director/Fire Officer INDORE  
INDORE Division , INDORE  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र  
Fire Plan Approval Certificate

जाचक क्रमांक / Dispatch Number

6100016985/FNOC/COL/2024/0620

आवेदन की तिथि / Application Date

Sep 6, 2024

जाचक की तिथि / Dispatch Date : 16-Dec-24

आवेदक का नाम / Applicant Name

ANJAD PUBLIC HIGHER SECONDARY SCHOOL

1. Access.
2. Wet Riser.
3. Down Comer.
4. Hose Reel.
5. Automatic Sprinkler System.
6. Yard Hydrant.
7. U.G. Tank with Draw off Connection.
8. Terrace Tanks.
9. Fire Pump.
10. Terrace Pump.
11. First Aid Fire Fighting Appliances.
12. Pressurization System.
13. Auto Detection System.
14. Manual operated Electrical Fire Alarm System.
15. P.A. System with talk back facility.
16. Emergency Light.
17. Auto D.G. Set.
18. Illuminated Exit Sign.
19. Means of Escape.
20. Compartmentation.
21. MCB/ELCB.
22. Fireman Switch in Lift.
23. Hose Boxes with Delivery Hose and Branch.
24. Refuge Area.





Office Of Joint Director/Fire Officer INDORE  
INDORE Division , INDORE  
Madhya Pradesh

अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर प्लान अप्रूवल पत्र  
Fire Plan Approval Certificate

जावक क्रमांक / Dispatch Number : 6100016985/FNOC/COL/2024/0620  
आवेदन की तिथि / Application Date : Sep 6, 2024 जावक की तिथि / Dispatch Date : 16-Dec-24  
आवेदक का नाम / Applicant Name : ANJAD PUBLIC HIGHER SECONDARY SCHOOL

- (2) उपरोक्त लिखित 24 विन्दुओं में से आवश्यक अग्निशमन उपकरणों (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग 4 के टेबल 7 के प्रावधान अनुसार) को प्रस्तुत फायर प्लान अनुसार स्थापित करना, समस्त फर्स्ट ऐड एवं अन्य आवश्यक फायर फायटिंग (नेशनल बिल्डिंग कोड-2016 के भाग-04 के अनुसार) व्यवस्था करना भूमि विकास नियम 2012 एवं निर्धारित आई.एस.मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- (3) T&CP अनुमोदित अभिन्यास की शर्तों का पालन एवं कार्यालय नगर परिषद् अंजड द्वारा जारी भवन अनुज्ञा की निर्धारित शर्तों का पालन अनिवार्य रूप से आवेदक को करना होगा। ओर स्वीकृति से भिन्न निर्माण/उपयोग की सक्षम स्वीकृति लेने हेतु आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। यह फायर प्लान अप्रूवल पत्र" 1 वर्ष की अवधि हेतु प्रभावशील रहेगी। यदि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है, तो संबंधित आवेदक की जवाबदारी रहेगी एवं एनबीसी. 2016 पार्ट-4 अनुसार कार्यवाही की जावेगी।
- (4) फायर वाहन के बाधा रहित आवागमन हेतु भवन के T&CP द्वारा स्वीकृत मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. खुला रहना अनिवार्य होगा।
- (5) आवेदक 6100016985, ANJAD PUBLIC HIGHER SECONDARY SCHOOL, को फायर प्लान अप्रूवल पत्र" में स्वीकृत फायर उपकरणों को स्थापित कर निर्माण पूर्ण होने की जानकारी प्रेषित करना अनिवार्य होगा, जिससे "अग्निशमन प्राधिकारी द्वारा स्थल निरीक्षण कराने के उपरांत वैधानिक रूप से आवश्यक " फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र" जारी किया जा सके और तदोपरांत सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदक को अधिभोग अनुमति/लायसेंस प्रदाय किया जावेगा। आवेदक को स्वीकृत फायर प्लान अप्रूवल पत्र"अनुज्ञा अवधि में आवेदित मानचित्र में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करने पर "अग्नि प्राधिकारी" को अवगत कराना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रदाय की गई फायर प्लान अप्रूवल अनुज्ञा निरस्त समझी जावेगी ।
- (6) फायर प्लान में फायर पंप हाउस के सामने के स्थान पर वाहनों की पार्किंग नहीं की जावे। ताकि दुर्घटना होने पर अग्निशमन वाहन का आवागमन निर्बाध रूप से हो सके।
- (7) प्रस्तुत आवेदन में नगरपालिका/नगर परिषद् के सम्बंधित अधिकारी एवं आवेदक के हस्ताक्षर की प्रमाणिकता कंसल्टेंट द्वारा कर ली गयी है । दस्तावेजों में किसी भी प्रकार की टेम्परिंग एवं फेब्रिकेशन आपराधिक श्रेणी में आता है । यदि किसी तरह का दस्तावेजों में टेम्परिंग या फेब्रिकेशन किया जाता है तो इसके लिए कंसल्टेंट जिम्मेदार होंगे ।



अग्नि शमन प्रकोष्ठ  
Fire Cell

फायर प्लान अमूवल पत्र  
Fire Plan Approval Certificate

01000169886A/NOC/GOL/2024/0620

जाचक क्रमांक / Dispatch Number

आवेदन की तिथि / Application Date

आवेदक का नाम / Applicant Name

Sep 6, 2024

जाचक की तिथि / Dispatch Date

16-Dec-24

ANJAD PUBLIC HIGHER SECONDARY SCHOOL

अतः गठित समिति द्वारा लिखित शर्तों के अधीन आवेदक को फायर प्लान अमूवल पत्र प्रदाय किया जाता है।

SURYA  
KUMAR  
SINHA

Digitally signed by  
SURYA KUMAR  
SINHA  
Date: 2024.12.16  
17:24:41 +05'30'

Joint Director/Fire Officer INDORE

INDORE Division, INDORE  
Madhya Pradesh

Principal

Anjad Public Hr.Sec.School  
Anjad,Dist.Barwani